



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВ0

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ЦОТК.УК.ПР002.Н.00036**
(номер сертификата соответствия)

000124
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Брадайт Рус», ОГРН 5167746376750
 Юридический адрес: 115230, г.Москва, Каширское шоссе, д.19, кор.1 Россия,
 Фактический адрес: 115230, г.Москва, Каширское шоссе, д.19, кор.1 Россия,
 тел.(495) 123-80-77, email: director@bradite.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

"Bradite Ltd "
 Юридический адрес: Ogwen Valley Works, Bethesda LL57 4YP, Соединенное королевство, тел.+44 (0) 1248 600315.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр", ОГРН 1137746804612 свидетельство о подтверждении компетентности № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.ПР002 от 12.05.2016г., 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17, тел. +7(495) 675-85-81.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Покртия из красок акриловых, плиолитовых и полиуретан-алкидных для наружных работ и пола при толщине сухого слоя от 60 до 90 мкм, маркировки: «Masonry Paint DP28», «Pliolite Masonry_DP25», «Floor Paint DP5».
 Контракт № 62/16 от 20/12/2016
 Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.30.1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18, 4.19)
 (См. приложение – бланк № 000075)

код ТН ВЭД ЕАЭС
3209100009
3208109000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № Д17-05-15/6, Д17-05-15/7, Д17-05-15/8 от 15.05.2017 г. ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство о подтверждении компетентности № ЦОТК ИДВ00.RU.ИЛ.ПР002 от 12.05.2016 г, 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № СДСГК RU.ОС06.К00282 от 22.03.2017 г. выдан ОС ООО «Ланта-Центр» номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.ОС06 от 02.09.2013г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.05.2017 г. по 16.05.2020 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Иванова



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВО

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.ПР002.Н.00036
(номер сертификата соответствия)

000075
(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил		
		«Masonry Paint DP28»	«Pliolite Masonry DP25»	«Floor Paint DP5»
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – слабогорючие (Г1)	Группа горючести – слабогорючие (Г1)	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Шмырева

А.Е. Иванова